

Michal KANDUS

technicko - organiza ní innost v PO
Drnovská 20/45 161 00 Praha 6 - Ruzyn

Majitel:

Spole enství vlastníků jednotek pro domy ulice Rytí ova .p. 782, 783 a 784 v F
Rytí ova 783/15, 143 00 Praha 4 I O: 28902467

I : 17020271 DI : CZ6803180692

Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5 dne 13. 4. 1994

tel/fax : 603233854 e-mail : info@kanfas.cz

Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Rytí ova 782, 783, 784, Praha 4, 143 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 11.04.2024 Milan Rzounek, . 11305

Kontroly přítomen: p. Muziká

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem NR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu - počet podlaží: 1 PP + 8 NP.
Vchod/východ: 1.NP.
Strojovna výtahu je umístěna na střeše.
- 4) Využití objektu: Budova pro bydlení.
- 5) **Závady únikových cest - schodišový prostor:**

Rytí ova 782 - předložky na únikové cesty

Rytí ova 783 - předložky na únikové cesty

Rytí ova 784 - předložky na únikové cesty

sklepy - hořlavý materiál

Udržovat volné únikové cesty na izuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Součástí nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směrů únikových cest: bez závad

Značení únikových cest a požární bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směrů únikových osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Síla tísňového volání jsou vyvěšena.
- 8) Hlavní uzávěry:
 - a) voda - 1.NP sklepy - označeno
 - b) plyn - 1.NP sklepy - označeno
 - c) vypínač elektro - u vchodu domu - označeno
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.

- 10) Jsou-li v objektu požární bezpečnostní zařízení (jako například nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, hadice CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu v různých prostorách požární ochrany, zejména:
a) hasicí přístroje
Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 12) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
a) Zajistit všechny povinné revize a odstranění závad - trvale.
b) Zajistit a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných inženýringů - trvale.
c) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařízení, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
d) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrám vody, topení a produktovodům, k vnitřním prostorům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požární bezpečnostní zařízením - trvale.
e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
f) Udržovat objekt v souladu s kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými SN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 12.04.2024

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Podpis statutárního zástupce:

